




Räddningstjänsten Dala Mitt informerar



Brännbart material i trapphus

I slutet av maj 2006 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte överpröva Länsrättens dom i en tvist mellan en bostadsrättsförening och Stockholms Brandförsvaret. Tvisten gällde huruvida det ur brandskyddssynpunkt är tillåtet att förvara barnvagnar i trapphus eller inte. Länsrätten dömde enligt Brandförsvarets linje – att det inte är tillåtet. Domen har fått en del uppmärksamhet i media, och därför vill vi på Räddningstjänsten Dala Mitt informera om vilken syn vi har på frågan.

Generellt är det olämpligt att ha barnvagnar i trapphus av två anledningar:

- Utrymningen och räddningstjänstens insats försvåras genom att föremål blockerar trapphuset.
- Brännbart material tillförs i trapphuset.

Den första punkten går ofta att åtgärda genom en annorlunda placering. Den andra punkten är däremot svår att åtgärda. De bestämmelser som reglerar brandskyddet när ett hus byggs förutsätter att trapphus är helt fria från brännbart material. De allra flesta byggnader är alltså inte byggda för att klara

en brand som startar i trapphuset. Det är därför viktigt att hålla trapphus rena från allt brännbart material, även t.ex. kartonger, tidningar och reklamblad.

Räddningstjänsten Dala Mitt rekommenderar följande för att minska risken för brand i trapphus:

- Se till att barnvagnar och andra brännbara föremål inte förvaras i trapphus. Om barnvagnsförvaring av någon anledning måste ske i trapphus ska insatsen på barnvagnen tas loss från underredet och förvaras på annan plats. Förvaringen av underreden får inte försvåra utrymning eller räddningstjänstens insats.
- Om ni har så kallade fastighetsboxar (alla brevlådor samlade i en stor box på bottenplan) i era trapphus – se då till att det inte byggs upp en hög av oönskade reklamblad och annat i anslutning till brevlådorna. Det finns fastighetsboxar med sluttande tak och infällt sorteringsbord som gör att det inte finns några ytor att lägga reklamblad på, vilket är bra.